

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU KHAI BÁO SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG KIỂM ĐỊNH

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai

I. THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHAI BÁO

1. Tên tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH Electronics Vietnam Hochiminhcity.....
2. Địa chỉ: Lô số 406, J Amata, Phường long bình, Thành phố Biên Hòa, ĐN
3. Điện thoại: ...02517306686..... 4. Fax: 5. E-mail:.....

II. NỘI DUNG KHAI BÁO

TT	Tên đối tượng kiểm định	Số lượng	Nơi lắp đặt sử dụng đối tượng kiểm định
	Hệ thống lạnh	2	Công ty TNHH Hansol Electronics Vietnam Hochiminhcity

Đồng Nai, ngày 17 tháng 06 năm 2020

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN KHAI BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên)



KIM BYUNGGI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



Số

SIC

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH THÀNH PHỐ
CITY INSPECTION CORPORATION

Mã số ĐKCN: 89/GCN-KĐ

I. TỔ CHỨC CÁ NHÂN SỬ DỤNG:

Tên tổ chức cá nhân sử dụng:

CÔNG TY TNHH HANSOL ELECTRONICS VIETNAM HOCHIMINHCI

Địa chỉ: Lô số 406, Đường số 13, KCN Amata, P. Long Bình, Tp. Biên Hòa;
tỉnh Đồng Nai

II. ĐỐI TƯỢNG KIỂM ĐỊNH:

Tên đối tượng kiểm định:

HỆ THỐNG LẠNH

- Mã hiệu : **CENTURY**
- Số chế tạo : **1912002**
- Nhà chế tạo : **Công ty TNHH Aaron Việt Nam**
- Năm chế tạo : **2019**
- Đặc tính, thông số kỹ thuật :
 - Áp suất làm việc : **18/12 kG/cm² (Cao áp/Thấp áp)**
 - Công suất : **274,850 kcal/h**
 - Công dụng : **làm lạnh phục vụ sản xuất**


Lắp đặt tại: Lô số 406, Đường số 13, KCN Amata, P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Đã được kiểm định lần đầu đạt yêu cầu theo biên bản kiểm định số :
09/15238/SIC ngày 05 tháng 06 năm 2020 (*)

Tem kiểm định số: 15238

Giấy chứng nhận kết quả kiểm định có hiệu lực đến ngày: 05 / 06 / 2023.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2022



Nam Sơn Ngọc Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH THÀNH PHỐ
CITY INSPECTION CORPORATION

Mã số ĐKCN: 89/GCN-KĐ

I. TỔ CHỨC CÁ NHÂN SỬ DỤNG:

Tên tổ chức cá nhân sử dụng:

CÔNG TY TNHH HANSOL ELECTRONICS VIETNAM HOCHIMINHCI

Địa chỉ: Lô số 406, Đường số 13, KCN Amata, P. Long Bình, Tp. Biên Hòa,
tỉnh Đồng Nai

II. ĐỐI TƯỢNG KIỂM ĐỊNH:

Tên đối tượng kiểm định:

HỆ THỐNG LẠNH

- Mã hiệu : **CENTURY**
- Số chế tạo : **1912003**
- Nhà chế tạo : **Công ty TNHH Aaron Việt Nam**
- Năm chế tạo : **2019**
- Đặc tính, thông số kỹ thuật :
 - Áp suất làm việc : **18/12 kG/cm² (Cao áp/Thấp áp)**
 - Công suất : **274,850 kcal/h**
 - Công dụng : **làm lạnh phục vụ sản xuất**

Lắp đặt tại: Lô số 406, Đường số 13, KCN Amata, P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Đã được kiểm định lần đầu đạt yêu cầu theo biên bản kiểm định số :
09/15237/SIC ngày 05 tháng 06 năm 2020 (*)

Tem kiểm định số: **15237**

Giấy chứng nhận kết quả kiểm định có hiệu lực đến ngày: **05/06/2023.**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **08 tháng 06 năm 2023**

GIÁM ĐỐC

Kính ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Ngọc Anh